



안 전 인 증 서

Werner Turck GmbH & Co. KG

Goethestrasse 7 D-58553 Halver Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Relay Coupler Device)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

IMX12-CD01-2R-2U-0_L_**

인증번호

17-AV4BO-0124X

[Ex iaD] 20

입력 U : 0 ~ 30Vdc, 채널당 0.3W, $-25^{\circ}\text{C} \leq \text{Amb} \leq 70^{\circ}\text{C}$

용량·등급

본안회로와 연결 각 채널 합산 $U_i = 60\text{ V}$, $I_i = 2\text{ A}$

※ 2중 장소에 설치 및 IP54 이상을 지닌 기기로 보호할 것

**표기사항 (공란-스크류 클램프, CC-케이지클램프)

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

Werner Turck GmbH & Co. KG, Goethestrasse 7 D-58553 Halver Germany에서 생산되는 제품에 한함.

2017년 03월 07일

한국산업안전보건공단 이사장

